



СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОДОБРЕНИИ
типа изделия
№ 13-11.1-3.2.2.8-1041

Наименование Генератор огнетушащего аэрозоля взрывозащищенный, тип TOP 1500P-B, TOP 3000P-B

Организация-изготовитель ООО "Системы Пожаротушения"

Техническая документация согласована

Письмом № СЗФ-22.11-1245 от 21 июля 2016 г.

ТУ4854-003-69229785-2011, СПТ.TOP.11.16ПМ(Р), СПТ.TOP.ОГ.12.16.ПМ(Р)

Типовой образец проверен и испытан на соответствие технической документации, согласованной Российским Речным Регистром.

На основании результатов проверок и испытаний удостоверяется, что свойства, параметры и характеристики типового изделия удовлетворяют требованиям Правил Российского Речного Регистра и Технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта.

Назначение и ограничения

Применение в системах аэрозольного объемного пожаротушения, предназначенных для тушения пожара в грузовых насосных отделениях наливных судов с температурой вспышки паров ниже 60°C и в кладовых легковоспламеняющихся материалов и веществ.

Настоящее Свидетельство действительно с 19.07.2018 до 21.07.2022
дата дата

Директор Северо-Западного филиала
Российского Речного Регистра

М.П. (должность)

(подпись)

Алипа В.Л.

(фамилия и.о.)



13.18.008.533649

05.2018

06

0134018