



СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОДОБРЕНИИ

типа изделия

Наименование: Блок управления и сигнализации системы аэрозольного объемного пожаротушения
БУС АОТ

Организация-изготовитель: ООО "Системы Пожаротушения"

Техническая документация согласована:
Технические условия ТУ 4371-008-69229785-2016,
Программа и методика испытаний №СПТ.БУС.09.16ПМ(Р).
Письмо согласования № СЗФ-22.11-1241 от 20.07.2016

Типовой образец проверен и испытан на соответствие технической документации, согласованной Российским Речным Регистром.

На основании результатов проверок и испытаний удостоверяется, что свойства, параметры и характеристики типового изделия удовлетворяют требованиям Правил Российского Речного Регистра и Технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта.

Назначение и ограничения:

Для использования в составе судовых систем аэрозольного объемного пожаротушения (АОТ), исполнительными устройствами которых являются генераторы огнетушащего аэрозоля с электрическим узлом запуска.

Настоящее Свидетельство действительно с « 22 » ноября 2016 г. до « 20 » июля 2022 г.

№ 13-11.1-3.4.1.2-0844



Директор филиала
(должность)

М.П.

(подпись)



Алипа В. Л.
(фамилия и.о.)