



СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОДОБРЕНИИ типа изделия

Наименование: Генератор огнетушащего аэрозоля, тип TOP 1500, TOP 3000

Организация-изготовитель: ООО "Системы Пожаротушения"

Техническая документация согласована:

Технические условия ТУ-4854-003-69229785-2011 (изм.2),
Программа и методика испытаний №СПТ.TOP11.16ПМ(Р),
Программа и методика испытаний №СПТ.TOP.ОГ.12.16.ПМ(Р).
Письмо согласования № СЗФ-22.11-1245 от 21.07.2016

Типовой образец проверен и испытан на соответствие технической документации, согласованной Российским Речным Регистром.

На основании результатов проверок и испытаний удостоверяется, что свойства, параметры и характеристики типового изделия удовлетворяют требованиям Правил Российского Речного Регистра и Технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта.

Назначение и ограничения:

Получение огнетушащего аэрозоля и подача его в защищаемое помещение, исключая помещения, где возможно появление воспламеняющихся газов и паров жидкостей с температурой вспышки ниже 60°C
Не допускается применение в жилых и пассажирских помещениях.

Настоящее Свидетельство действительно с « 19 » декабря 2016 г. до « 21 » июля 2022 г.

№ 13-11.1-3.2.2.8-0852



Директор филиала
(должность)

М.П.

(подпись)



Алипа В. Л.
(фамилия и.о.)