



Общество с ограниченной ответственностью

Системы Пожаротушения



Соединительный ящик

СЯ - 4

СЯ - 8

СЯ - 12

СЯ - 14

СЯ - 16

СЯ - 20

СЯ - 24

ПАСПОРТ

СПТП.030040.000 ПС



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Предприятие-изготовитель:
ООО "Системы Пожаротушения"
196641, г.Санкт-Петербург, ул. Дорога на Металлострой, д.9, лит.Б
Тел.(812) 676-70-44
www.epotos-sp.ru
spt@epotos.ru
www.epotos.ru

Санкт-Петербург

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Соединительный ящик (СЯ -) предназначен для монтажа кабельных сетей в составе судовых систем аэрозольного объёмного пожаротушения.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя, единица измерения	Значение
1. Количество колодок	
2. Габаритные размеры, мм, - длина - высота - глубина	300 255 150
3. Масса, кг, не более	5,0
4. Степень защиты	IP 54
5. Установочные размеры	260x240

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- СЯ - - 1 шт.,
- Паспорт – 1 шт.,
- Упаковка – 1 шт.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1. Гарантийный срок эксплуатации СЯ – 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию на судне, но не более 24 месяцев с даты продажи. (Если иной срок не установлен договором).

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Соединительный ящик (СЯ -) зав. № _____
исправен и соответствует чертежу:

- СЯ 4 – СПТП.030040.000
- СЯ 8 – СПТП.030040.000-01
- СЯ 12 – СПТП.030040.000-02
- СЯ 14 – СПТП.030040.000-03
- СЯ 16 – СПТП.030040.000-04
- СЯ 20 – СПТП.030040.000-05
- СЯ 24 – СПТП.030040.000-06

признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска « ____ » _____ 20 ____ г.

Подпись _____ Штамп ГТК

6. СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ И РЕМОНТЕ

Дата	Вид работ	Исполнитель (предприятие, Ф.И.О.)	Подпись и штамп предприятия